

Lähettäjä: Salonen Anssi <anssi.salonen@sahkolaitos.fi>
Lähetetty: perjantai, 16. elokuuta 2019 13:31
Vastaanottaja: kapakaava
Kopio: Tappura Kari
Aihe: 8525 Epilänharju, Tohlopinranta

Terve!

Tampereen Sähköverkko Oy:n kommentit koksien kaavaa 8525: Epilänranta, Tohlopinranta;

Osallistuin kaavapalaveriin ja näissä käytiin läpi myös alueen sähköntarvetta. Esitin palaverissa ehdotukseni muuntamoille varattavien ET-tonttien lukumäärästä sekä sijainneista. Nyt kaavaluonnokseen merkittyjen ET-tonttien sijoittelu ei vastaa lainkaan ym. esitystä; alueen sähkönjakelun toteuttaminen tulee olemaan erittäin haastavaa tai paikoin lähes mahdotonta, mikäli ET-alueet sijoitetaan kaavaluonnoksen mukaisesti alueen ääripäihin, etäälle rakennusmassasta. Luonnoksen kaltainen sijoittelu edellyttäisi vähintään yhden ET-alueen/varauksen lisäämistä alueen keskivaiheille.

Ystävällisin terveisin

Anssi Salonen
Verkon suunnittelija
Tampereen Sähköverkko Oy
Voimakatu 17, 33100 Tampere
Puh. 0408063224, 0206303601 (vaihe)
anssi.salonen@sahkolaitos.fi

