

Lausunto

Ahlmanintie 61

Asiointikunta Tampere	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 837-125-590-3	Hakemus jätetty 29.04.2026
Asiointitunnus LP-837-2026-01589	Käsittelijä Kinos Merja
Hankkeen osoite Ahlmanintie 61	Hakija Koy Ahlmanintie 61
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 09.09.2026	Kuvaus Pelastuslaitos
Lausunnon antopäivä 18.09.2026	Lausunnon antaja Pirkanmaan pelastuslaitos
Lausuntoteksti Lausunnon antaja: Johtava palotarkastaja Tapio Stén PELASTUSVIRANOMAISELLE ESITETTÄVÄT ERITYISSUUNNITELMAT/SELVITYKSET: - LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSESTA: - Pelastuslaitoksen toimintavalmius on hyvä hakemuksen kohteeseen, joten siinä mielessä Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Sitä vastoin esitettyjen	

suunnitelmien mukaan rakennuksen paloturvallisuus ei täytä Ympäristöministeriön antamassa asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta 848/17 esitettyjä vaatimuksia. Asetus ei mahdollista pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja sijoitettavan paloluokan P2 rakennuksen kolmanteen kerrokseen ilman tilojen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Suunnitelmissa esitetään tilojen varustamista hätäkeskukseen liitettävällä paloilmoittimella, mikä puolestaan ei mahdollista tilojen sijoittamista kolmanteen kerrokseen. Lisäksi poistumisjärjestelyt eivät täytä asetuksessa esitettyjä vaatimuksia.

Lausuntotieto

ei-puollettu

Liitteet

0 kpl