

Muuntamon nurkkapisteiden koordinaatit:


Muuntamon ulkomitat: 2800mm x 2320mm


1. x 6 815 579.80
y 24 487 056.21
2. x 6 815 578.02
y 24 487 058.36
3. x 6 815 576.23
y 24 487 056.88
4. x 6 815 578.03
y 24 487 054.72

Uudella puistomuuntamolla ei tarvetta huoltotielle.


Tontilla 19:0 sijaitseva betonimuuntamo puretaan pois, kun uusi muuntamo on käyttöön otettu.

Purettavan muuntamon maisemointi tehdään nurmettamalla sen sijainti.


		Eltel Networks Oy Lasikaari 1 33960 Pirkkala	
Toimenpidelupa		Lupatunnus:	
Luvan hakija: Tampereen Energia Sähköverkko			
Rakennustoimenpide Puistomuuntamo		Piirustuslaji Pääpiirustus	
Piirustuksen sisältö Asemapiirustus		Mittakaava 1:500	
Kylä 599 / TAMPERE	Kortteli ja tontti 3:0	RN:o 837-599-3-0	Tilan nimi ERKKILÄNNIITY
Rakennuskohteen nimi ja osoite M2425 Jakelumuuntamo Palokallionkatu		Tekijä Ville Härkönen	Päiväys 12.11.2025




SIVU 1



PAATY KJ-TILA



SIVU 2



PAATY

JULKISIVU VÄRIT

-SEINÄT

RAL 7024

-KATTO

RAL 9005

-SOKKELI

RAL -

MUUNTAMON JULKISIVUMATERIAALIT

-RUNKO JA SEINÄT: KUUMASINKITTY TERÄS, PULVERIMAALAU

-KATTO: PURAL / KUUMASINKITTY TERÄS, PULVERIMAALAU

KOISA/KYLÄ	KORTTELI/TILA	TONTTI/Rno	VIRANOMAISTEN MERKINTÄ/JR	TYÖ no
RAKENNUSTUENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSUITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	
ELKAMO PL 18 68601 Pietarsaari Puh. 06 - 7889550 Fax. 06 - 7889599			ELMD 1000 KXP Aumakatto, betoniperustus	
Suunnittelija V.Korpi		Pvm 31.05.2019	Mittakaava A3 1:50	
Tarkastaja		Pvm	Piirustusnumero EL-A04403	
Massa			Sivu 1/2	
			Rev	

JULKISIVUMATERIAALIT

RUNKO JA SEINÄT:

KUUMASINKITTY TERÄS

KATTO:

PURAL/KUUMASINKITTY TERÄS

JULKISIVU, VÄRIT

SEINÄT: RAL 7024

KATTO: RAL 9005

SOKKELI: HARJATTU BETONI

K.osa/Kylä 599 / TAMPERE	Kortteli/tontti 3-0	Tilan Rno 837-599-3-0	
Rakennustoimenpide UUDISRAKENNUS	Rakennuskohteen nimi ja osoite M2425 JAKELUMUUNTAMO PALOKALLIONKATU		Piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus VHä		24.07.2025	Juoks.no Mittakaavat JULKISIVU- JA POHJAPIIRUSTUS 1:50 (3x4)
			Muutos M2425-julkisivupiirustus

Hoitotaso murskeesta
muuntamon ympärille,
1 metri muuntamon seinistä

