


## Muistutus koskien

Käräjätörmän asemakaavaan 8678 liittyvien katujen, raittien ja aukion katusuunnitelmaehdotukset sekä viheralueiden yleissuunnitelmaluonnokset, Tohlopoin ja Lamminpään kaupunginosassa, TRE: 4061/10.03.02/2024.


Muistuttelen Tampereen kaupunkia jälleen kerran (ja varmaan jälleen kerran ihan turhaan) painovoiman olemassaolosta. Jos painovoimaa ei huomioida niin saadaan aikaan lähinnä kehnoa kunnossapitoa ja murtuneita luita sekä näiden avulla kammaa liikua lihasvoimin. Nämä eivät tosin ole kaupunkistrategiaan eivätkä pormestariohjelmaan kirjattuja tavoitteita toisin kuin voisi suunnittelun jatkuvasta toiminnasta luulla vaan kaupunkistrategiassa sekä pormestariohjelmassa on tavoitteena nostaa sekä jalankulun että pyöräliikenteen kulkutapaosuutta ja parantaa ympärivuotista kunnossapitoa. Lisäksi on kirjattu haluttavan lisätä hulevesien imeytyspaikkoja. Mihinkään näistä tavoitteista ei päästä sillä että ei huomioida olemassa olevia luonnonvakioita ja -muuttujia.

## Punnuksenkatu, n:o 1/22125





Kuva 1 Ojan tai painanteen sijaan viheralueen halutaan sulattavan lumet ja johtavan vedet jalkakäytävälle. Pysäköintitaskuilla on eliminoitu riittävät lumetilat.

Neuvonkatu, n:o 1/22126




Kuva 2 ojan tai painanteen sijaan viheralueiden halutaan sulattavan lumet ja johtavan vedet jalkakäytävälle. Pysäköintitaskulla on eliminoitu riittävät lumitilat.




Kuva 3 ojan tai painanteen sijaan viheralueiden halutaan sulattaavan lumet ja johtavan vedet jalkakäytävälle ja pyörätielle.

Ratkaisunkuja, jk+pp, n:o 1/22128 ja





Kuva 4 ojan tai painanteen sijaan viheralueiden halutaan sulattavan lumet ja johtavan vedet jalkakäytävälle, pyörätielle ja aukiolle

Lautamiehenaukio, n:o 1/22129




Kuva 5 ojan tai painanteen sijaan viheralueiden halutaan sulattavan lumet ja johtavan vedet aukiolle.

Myllypuronkatu, väli: Punnuksenkadun liittymäalue n:o 1/22545




Kuva 6 Myllypuronkadun kuivatusta kerrotaan parannettavan mutta oja ja painanteita ei luoda



Kuva 7 poikkileikkauksessa olisi tilaa ojille ja painanteille

Käräjätörmä, väli: Vaakapuistosta pohjoiseen n:o 1/22130



Kuva 8 ojan tai painanteen sijaan viheralueiden halutaan sulattavan ja johtavan vedet jalkakäytävälle. Valaisinpylväs on kiinni jalkakäytävässä haitaten lumen auraamista.