

SK303374
102.01

KULLERVONKATU 650/1000 Tii/0

650/1000 Tii/0

PINNINKATU

Hulevesien viivytys, 20 m³ tilavaraus, n. 25 m²

Kasteluveden kattovesisäiliö syöksytorvien yhteydessä

Kasteluveden pumppukaivo

SK303371
101.95

225 S/0

Altaan purku- ja ylivuotokaivo

KYLLIKINKATU 350 B/0

SK310638
101.81

TAMMELAN TORI

SK303370
102.49

100.44 100.44


MERKINNÄT

- - - TONTIN RAJA
- NYKYINEN HV-VIEMÄRI
- - - UUSI HV-VIEMÄRI (TONTTI)
- UUSI HULEVESIKOURU
- ▨ HULEVESIEN HYÖDYNTÄMINEN
- ▨ HULEVESIEN VIIVYTYSALLAS
- VALUNNAN SUUNTA
- ▨ TULVAREITTI

HULEVESIEN HALLINTATARPEEN LASKELMA

Osavalmu-alue	pinta-ala (ha)	TIA	viivytystarve
Pinninkatu 21-23	0,27	80 %	21 m ³

Hulevesien viivytystarve on laskettu noudattaen periaatetta: 1 m³ viivytyskapasiteettia jokaista läpäisemätöntä 100 m² kohti.



Pinninkatu 21	MITTAKAAVA 1:300	SITOWISE
Hulevesikaavio Asemapiirros LUONNOS		
A-J. Koskeniemi	PVM 10/5/2019	