

**ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET**

- Lähivirkistysalue. Olemassa oleva metsä säilytetään.
- Yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitteiden korttelialue, jolle saa rakentaa kerrosalaltaan enintään 30 m<sup>2</sup>:n suuruisen muuntorakennuksen.

LAITETILAN SIJAINTI TARKISTETAAN TYÖMAALLA  
LAITETILAN KORKEUSASEMA MÄÄRITELLÄÄN TYÖMAALLA

Rakennuksen paloluokka P3







Kerrosala	21,0m <sup>2</sup>
Rakennuksen ala	21,0m <sup>2</sup>
Huoneala (laitetila)	17,0m <sup>2</sup>
Tilavuus	59,0m <sup>3</sup>

**LOUNEA Oy**

K.O.SA 589	KORTTELI/TILA 4985	TONTTI/RNo 1:19	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOMPPU Uudisrakennus		PIIRUSTUSLAJI Pääpiirustus	
RAKENNUSKOHTIEN NIMI JA OSOITE <b>TAMPERE</b>		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ ASEMPIIRROS Laitetila	
33560 Kuusimäenkatu		MITTAKAAVAT 1:200	
SUUNNITTELU <b>ARK</b>		TYÖ No <b>540</b>	MUUTOS
PIIR.No <b>001</b>		PÄIVÄYS 8.5.2023	MUUTOS
SUUNNITTELIJA Mika Saari RA B.Sc			

Arkkitehtuurstudio Saari  
Vanhtehtaankatu 2 B 28, FI-24260 Salo, Finland  
tel +358-(0)40-7466 152  
e-mail arkstudio.saari@hotmail.com

Tekijänoikeus - Copyright © Tämä suunnitelma (tiedosto) on Arkkitehtuurstudio Saaren omaisuutta eikä sitä saa käyttää ilman tekijän lupaa.  
Luvalla käytettävissä on Arkkitehtuurstudio Saaren liikemerkki ja nimen ottava selvästi esille.



1. KONESAUMATTU PELTI
  2. SEINÄPELTI T15-115V-1134
  3. TERÄSOVI
  4. PELTILISTAT
  5. SÄHKÖKESKUS
  6. RÄYSTÄSLAUDAT
  7. AURINKOPANELI
- VÄRI RR23 Tumman harmaa  
 VÄRI RR23 Tumman harmaa  
 VÄRI RR23 Tumman harmaa  
 VÄRI RR23 Tumman harmaa  
 VÄRI RR23 Tumman harmaa

**ALAPOHJA** U-ARVO 0,29 W/m²K  
 (Max lattiakuorma 1500kg/m²)

**PERUSTUSPALKKI**  
 PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA  
 VANERI  
 ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)  
 TERVAPAPERI  
 LATTIALEVY VANERI 21mm  
 LATTIALEVY OSB3 22mm  
 MUOVIMATTO

**ULKOSEINÄ** U-ARVO 0,29 W/m²K

PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)  
 TUULETUSRAKO (NAULAUSRIMA)  
 TUULENSUOJALEVY  
 ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)  
 HÖYRYNSULKU  
 MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

**YLÄPOHJA** U-ARVO 0,26W/m²K

KONESAUMATTU PELTI  
 RUOTEET  
 ALUSKATE  
 TUULETUSRAKO  
 ERISTYS 150mm (NR-VAARNAPALKKI k900)  
 HÖYRYNSULKU  
 HARVALAUDOITUS  
 MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

PINTA-ALA 20.4 m²  
 TILAVUUS 56.8 m³

PALOLUOKKA P3

**Lounea 2022**  
**malli: CITY MAXI**  
**Oikea**

**Esari**

Lounea 2022  
 CITY Maxi

Oy ESARI Ab  
 Veikontie 3  
 69600 Kaustinen