

Tampereen kaupunki/Kirjaamo
Frenckellinaukio 2 B
PL 487
33101 Tampere

Sähköpostiosoite: kirjaamo@tampere.fi

ASIA: Oikaisuvaatimus

1. OIKAISUN KOHDE

Tampereen Vesi Liikelaitoksen johtokunnan päätös / pöytäkirjan ote 4/2023 § 36, osa-alue 1, 5 kpl 500 kVA varavoimakoneet, TRE: 4439/02.07.01/2022 (Liite 1), tiedoksisaanti 2.5.2023 (Liite 2).

2. 1 OIKAISUN VAATIJA

Voimalaite Service Oy, Nuutisarankatu 10, 33900 Tampere, puh 03 265 5000, tai 040 508 2002 fax 03 265 5005. sähköposti risto.jarvi@vls.fi.

2.2 ASIAMIES

Asiaa hoitaa Voimalaite Service Oy:ssä toimitusjohtaja Risto Järvi.

3. HANKINTAYKSIKKÖ

Tampereen kaupunki / Tampereen vesi
Maarit Ketola/Tuomi Logistiikka Oy
maarit.ketola@tuomilogistiikka.fi

4. VAATIMUKSET

4.1 Ensisijaiset vaatimukset

Voimalaite Service Oy vaatii ensisijaisesti, että:

4.1.1. Päätöksen kumoaminen

Hankintayksikkö kumoaa oikaisun kohteena mainitun päätöskohdan toteuttaa hanke kW-Set Oyn jättämän tarjouksen pohjalta tarjouskilpailussa noudatettavien ehtojen vastaisesti.

Edelleen hankintayksiköltä vaaditaan, että se hylkää tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, tai vaihtoehtoisesti korjaa virheellisen pistelaskentansa, sekä palauttaa tarjoukset hankintayksikön uudelleen käsiteltäväksi ja tarjouskilpailussa noudatettavien ehtojen mukaisesti ratkaistavaksi, jolloin valittavaksi tulee Voimalaite Service Oyn tarjous, jonka saa virheettömässä hankintamenettelyssä eniten pisteitä ja on kaikki vaatimukset täyttävä virheetön tarjous (Liite 3).

5. VAATIMUSTEN PERUSTEET / HANKINTAMENTTELYN VIRHEET

5.1 Meluvaatimuksen pisteytys

Ennalta ilmoitettujen kilpailuehtojen mukaan melun alentamisesta on ollut mahdollisuus saada enintään 10 lisäpistettä.

kW-Set on (Espanjalaisen Genesal 40 jalan kontti) ilmoittanut liitteessään ”Melun laskemien” pystyvänsä alentamaan melun arvoon 70 dB / 7 m (Liite 4).

Voimalaite Service Oy (VLS Oy) on ilmoittanut alentavansa melun arvoon 68 dB(A)/ 7 m (Liite 5).

kW-Set Oy on liitteessään ”melun laskeminen” (Liite 4) muun ohella ilmoittanut melutason alentamisen 70 dB/ 7 m edellyttävän 12 m (= 40 jalan) kontin käyttämistä.

Samassa dokumentissa tuodaan esille, että tällöin ei ”ei ole järkeä” käyttää koukkutartunnalla varusetua siirtolava-alustaa.

Tämä tarkoittaa, että tällöin kohdan 2.1.2 ehdoton vaatimus ei täyty. Tämän tulisi ilmoitettujen kilpailuehtojen mukaan johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Tässä yhteydessä on myös huomioitava, ettei tarjoaja ole ylipäättään ymmärtänyt tarjouspyynnön sisältöä. Vaihtokorien mitoitus määräytyy SFS 4417 (Liite 7) mukaan, joka määrää suurimmaksi pituudeksi 9120 mm. Käytännössä suurin mahdollinen pituus on n. 7700 mm ja aivan erikoiskalustolla 8 600 mm

Kysymys ei siis ole siitä ”onko järkeä ” varustaa 12 m kontti vaaditulla tavalla siirtolavalla, vaan se on myös mahdoton sekä siirrettävyyden, että määräysten puitteissa totuttaa.

Hankintayksikkö on kilpailuehdoissaan ilmoittanut vertailevansa melua ”vertailuarvolla”, joka saadaan kertomalla tarjoajan ilmoittama parannettu melutaso parannuksen hinnalla. kW-Set tarjouksessa on kerrottu luvut 70x 6000 ja saatu tulos 420000 vastaavasti VLS Oylle arvo 68x6500 = 442 000.

Hankintayksikö ei ole huomionnut, että kW-Set Oyn 70 dB/ 7 m hinnasta 6000 € on vähennetty tarjouksesta poistettu siirtolava-alusta, jonka hinta on vähintään 3000 €.

Tämä tarkoittaa, ettei hankintayksiköllä ole edes käytettävissä melutason alentamisen hintaa koska se on 6000 € + siirtolava-alusta, jonka hinta ei ole tiedossa.

1 Meluntorjuminen kohteessa Tampereen vesi konttikoneet

500 kVA siirrettävät konttikoneet

Mikäli vaihdamme kontin pituuden 12 metriin, pääsee toimittajamme äänivaatimuksessa 70 dB @7 metrissä. Hinta vaikutus noin + 6000 euroa

HUOMI 12 m konttiin ei ole järkeä laittaa koukkunostinta kontin yhteyteen, joten sen hinta on myös huomioitu hintavaikutukseen.

Johtopäätökset;

Hankintayksikkö on tehnyt virheen hankintamenetelyssä hyväksyessään vertailuun rakenteen, joka ei täytä ehdotonta vaatimusta 2.1.2.

Yksistään tämän ehdottoman vaatimuksen, täyttämättä jättämien tulisi johtaa kW-set tarjouksen pisteytyksen mitätoimiseen vähintään melutason on osalta.

Lisäksi hankintayksikkö on ollut erittäin huolimaton käyttäessään kW-Set Oyn ilmoittamaa 6000 € hintaa laskiessaan ”vertailuarvoa”, vaikka liitteessä ”Meluntorjunnan laskeminen” yksiselitteisesti ilmoitetaan että tarjouksesta poistetun siirtolava-alustan hinta on jo poistettu melutason alentamisen kuluista ja jäljelle jää esitetty 6000 €.

Tarjousvertailussa on sallittua vertailla vain keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintayksikön menettely on johtanut mielivaltaiseen tarjousvertailuun, sen antaessa lisäpisteitä melun alentamisesta, vaikka alentamisen ehtona on ollut luopumien ehdottomasta vaatimuksesta 2.1.2

kW-Set Oyn ei ole kyennyt tarjoamaan melun alentamista ilmoittamaansa tasoon siten, että myös muut vaatimukset täytyvät.

6. VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Koska oikaisuvaatimus ja markkinaoikeusvalitus ovat rinnakkaisia oikeuskeinoja, turvatakseen oikeusturvansa, Voimalaite Service Oy laatii valituksen Markkinakauteen.

7. YHTEENVETO

Ennalta ilmoitettujen kilpailuehtoihin nähden virheettömän tarjouksen jättänyt Voimalaite Service Oyn tarjous saa virheettömässä vertailussa suurimman pistemäärän ja on näin ollen tarjouskilpailun voittaja.

Tampereella 7.5.2023

Kunnioittavasti

Voimalaite Service Oy
Risto Järvi

Toimitusjohtaja

LIITTEET:

Liite 7, SFS 4417