

Lausunto

Kolmihaarankatu 9a

Asiointikunta Tampere	Hakemuksen vaihe Täydennettävänä
Kiinteistötunnus 837-230-3548-11	Hakemus jätetty 31.05.2022
Asiointitunnus LP-837-2022-03396	Käsittelijä Kinos Merja
Hankkeen osoite Kolmihaarankatu 9a	Hakija KOY Kolmihaaran Talliosake 3
Toimenpiteet Poikkeamisen hakeminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 05.09.2022	Kuvaus Pelastuslaitos
Lausunnon antopäivä 14.09.2022	Lausunnon antaja pelastuslaitos.lausunnot@tampere.fi
Lausuntoteksti Pelastusviranomaisen lausuu seuraavaa teollisuus/varastorakennuksen rakennuslupaan: Lupakuvat on päivätty 8.4.2022 PERUSTIEDOT: PALOLUOKKA: P2 PALOVAARALLISUUSLUOKKA: 1	

PALOKUORMARYHMÄ: Yli 1200 MJ/M2

VÄESTÖNSUOJA: Kyllä, S1-luokan väestönsuoja, varsinainen suoja-ala 22,75 m2.

PALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT

Poistumisopas- ja poistumisreitien valaistus: Esitetty, että poistumisreitit varustetaan valaistuilla poistumisopasteilla.

Savunpoisto: Nosto-ovien kautta.

Alkusammutuskalusto: Jokainen tila varustetaan jauhesammuttimella.

SEURAAVAT ERITYISSUUNNITELMAT/SELVITYKSET TULEE ESITTÄÄ PELASTUSVIRANOMAISELLE:

Poistumisvalaistussuunnitelma: Toimitettava pelastusviranomaiselle.

RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJOISSA HAVAITUT PUUTTEET:

1. Parville tulee asentaa myös valaistut poistumisopasteet.
2. Parville tulee sijoittaa käsisammutin, mikäli sammuttimen hakumatka ylittää 30 metriä.

Kohteeseen on pyydettävä pelastusviranomaiselta erityinen palotarkastus ja väestönsuojan käyttöönottotarkastus ennen rakennusvalvonnan osittaista loppukatselmusta. Em. tarkastukset tilataan vähintään kaksi viikkoa ennen haluttua ajankohtaa sähköpostitse pelastus.tarkastukset@tampere.fi

Lausunnonantaja: Johtava palotarkastaja Alekski Mertsalmi 0408062337
aleksi.mertsalmi@tampere.fi

Lausuntotieto

ehdollinen

Liitteet

0 kpl