

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere

Asia: Tampereen kaupunki on pyytänyt Nokian Vesi Oy:ltä lausuntoa Tampereen kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnoksesta

Nokian Vesi Oy:n lausunto

Kehittämissuunnitelman kohdassa 3 on käyty läpi seudullista yhteistyötä. Kuten taulukossa 3 sekä kappaleessa 3.4 todetaan Nokian vesihuoltoa koskien, on nykyisten Tampereen ja Nokian välisten verkostoyhteyksien siirtokapasiteetti poikkeustilanteessa riittämätön. Tämän kehittäminen on Nokian Vesi Oy:n kannalta tärkeää etenkin suunnitellun Maatialan vesilaitoksen saneerauksen takia.

Mikäli Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen valmistuttua Mustalammen pohjavedenottamalla on ylimääräistä kapasiteettia, on Nokian Vesi Oy:llä kiinnostusta myös sen mahdolliseen hyödyntämiseen.

Joonas Hallinen
Vesihuoltoinsinööri

