


Lähtettäjä: Niukkanen Hannu
Lähetetty: keskiviikko, 5. toukokuuta 2021 14:59
Vastaanottaja: Rantanen Petri
Kopio: Willberg Harri
Aihe: Ysun kommentit Jokikadun katusuunnitelmaehdotus n:o 1/20024

Hei,
Muutama kommentti Jokikadun suunnitelmasta.

Suunnitelman mukaisesti hulevedet johdetaan alueella uuteen (2 kpl) hulevesikaivoon. Hulevesiä muodostuu Jokikadulta ja läheiseltä taloyhtiön paikoitusalueelta. Vedet johtuvat alempaan hulevesikaivoon ja edelleen Viinikanojaan ja Viinikanlahteen. Ehdotetaan, että hulevedet johdetaan suunnitelmassa näkyvälle nurmialueelle tehtävään painanteeseen tai erikseen rakennettavalle hulevesille varattuun imeytys/ suodatusrakenteeseen ja ylivuodon kautta hulevesikaivoon. Hulevesien muodostumista voitaisiin estää käyttämällä alueella enemmän nurmikiveä, vaikka sen käyttö ei ole ongelmaton tilan ahtauden ja kevyenliikenteen väylän vuoksi. Tehokkaalla hulevesijärjestelmällä pystytään välttämään liikaisten hulevesien päätyminen suoraan järveen. Lähivesistö on tulevaisuudessa yhä suuremman käyttäjäjoukon virkistysaluetta.

Tampereen hulevesiohjelman mukaan mm. Viinikanojan, Vuohenojan ja Pyhäojan nykyistä eroosio-ongelmaa vähennetään hulevesivaluntaa pienentämällä uuden rakentamisen yhteydessä. Vesiä tulee viivyttää myös uomiin rakennettavilla tulva-alueilla/viivytyksaltailla.

Hannu Niukkanen
ympäristösuunnittelija
0505951101
etunimi.sukunimi@tampere.fi

 **TAMPEREEN KAUPUNKI**
Tampereen kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
Kestävä kaupunki
Ympäristönsuojelu
Frenckellin aukio 2
33100 Tampere
www.tampere.fi