

## Lausunto

### Veistämöntie 283

<b>Asiointikunta</b> Tampere	<b>Hakemuksen vaihe</b> Hakemus jätetty
<b>Kiinteistötunnus</b> 837-712-3-1	<b>Hakemus jätetty</b> 23.03.2022
<b>Asiointitunnus</b> LP-837-2022-01390	<b>Käsittelijä</b> Takalo Hilikka
<b>Hankkeen osoite</b> Veistämöntie 283	<b>Hakija</b> Oikarainen Markku Juha, Oikarainen Eeva
<b>Toimenpiteet</b> Poikkeamisen hakeminen	

## Lausunto

<b>Lausunnon pyyntöpäivä</b> 23.03.2022	<b>Kuvaus</b> Ympäristönsuojelu
<b>Lausunnon antopäivä</b> 31.03.2022	<b>Lausunnon antaja</b> YmparistonsuojeluTampere@tampere.fi
<b>Lausuntoteksti</b> <p>Mikäli ns. kantovesikiinteistön rakennuksessa syntyy jätevesiä, ne tulee johtaa hallitusti maahan. Kantovesisaunan jätevedet voi imeyttää esim. imeytyskuopassa tai imeytyskaivossa. Jos jätevesissä on mukana rasvaisia keittiövesiä, jätevedet on hyvä johtaa pienen saostussäiliön kautta imeytyskaivoon tai vastaavaan. Hallitsemattomasti jätevesiä ei saa johtaa maahan, esim. saunasta suoraan kalliopinnan päälle.</p> <p>Ympäristötarkastaja Sanna Markkanen</p>	

**Lausuntotieto**

lausunto

**Liitteet**

0 kpl