

Lisäys Akilalle osoitettuun avoimeen kirjeeseen
Kulkutautisairaalan tulevaisuus

Akilan kokoukseen 5.10.

Laatija

██████████

3.-4.10. on suoritettu asbesti-tutkimukset lämpökeskuksessa.

Tiistaina otettiin yläkerrassa pyyhintä- ja ilmanäytteet.
Keskiviikkona vastaavat alakerrassa, missä sijaitsee lämmönjakolinja ja käyttövesi

Yläkerran pyyhintänäytteissä todettiin asbestia mutta ilmanäytteessä ei.
Tämä on sikäli hyvä uutinen että asbesti on koteloituna putkieristeissä eikä leiju
ilmassa.

Alakerran pyyhintänäyte on varmasti positiivinen mutta ilmanäyte ei valmistu vielä
5.10. mennessä.

Tulos ei yllätä kun kaikki talotekniikka on peräisin 60-luvulla.

Asbestia on tähän mennessä löytynyt kiinteistön muista rakennuksista maan alla
kulkevista putkien eristeistä.

Voisi olettaa että asbestia löytyy myös Kurilan kiinteistön lämpölinjoista.

Asbestin purkutyöt joudutaan toteuttamaan jossain vaiheessa kaikkialla

- lämpökeskusta purettaessa/valmistellessa myyntikuntoiseksi.

- Kurilan kiinteistöön väliaikaisen lämmönjaon rakentamisen yhteydessä.