

## Lausunto

### Hatanpään puistokuja 36

<b>Asiointikunta</b> Tampere	<b>Hakemuksen vaihe</b> Hakemus jätetty
<b>Kiinteistötunnus</b> 837-122-509-3	<b>Hakemus jätetty</b> 09.11.2021
<b>Asiointitunnus</b> LP-837-2021-06382	<b>Käsittelijä</b> Kinos Merja
<b>Hankkeen osoite</b> Hatanpään puistokuja 36	<b>Hakija</b> Kiinteistö Oy Hatanpään puistokuja 36 / Oy Anivik Ltd
<b>Toimenpiteet</b> Poikkeamisen hakeminen	

## Lausunto

<b>Lausunnon pyyntöpäivä</b> 09.12.2021	<b>Kuvaus</b> Pelastuslaitos
<b>Lausunnon antopäivä</b> 15.12.2021	<b>Lausunnon antaja</b> pelastuslaitos.lausunnot@tampere.fi
<b>Lausuntoteksti</b> Lausunnon antaja: Johtava palotarkastaja Tapio Stén Tampereen järjestelyratapihasta ja sen eteläpuolella sijaitsevasta tuloratihasta on laadittu vaarallisten aineiden kuljetuksista (VAK) aiheutuvien suuronnettomuuksien riskinarviointi, pvm. 14.3.2018. Riskianalyysin on laatinut Aleks Ojala L2 Paloturvallisuus Oy:stä.	

Riskinarvioinnissa tutkittuina onnettomuusskenaarioina olivat:

- Kaasujen vuodot (myrkylliset kaasut ja palavat kaasut ilman syttymää),
- palavien kaasujen vuodot ja jälkisyttymät sekä
- BLEVE (kaasun pistoliekin tai allaspalon seurauksena). BLEVEllä tarkoitetaan räjähdystä, joka syntyy nestettä tai nesteytettyä kaasua sisältävän säiliön kiehuessa ja säiliön repeytyessä äkillisesti.

Nyt pelastuslaitoksella lausunnolla oleva majoitusliikerakennus kuuluu edellä mainitun riskinarvioinnin perusteella alueeseen, jolla on kohonnut altistumistaajuus mahdollisesti kuolemaan johtaville olosuhteille onnettomuustilanteessa. Riskinarvioinnin johtopäätöksissä majoitusliiketoimintaa ei puolleta sijoitettavan kohonneen riskin alueelle. Tällä perusteella pelastusviranomaisen ei puolla poikkeamista asemakaavan käyttötarkoituksesta.

<b>Lausuntotieto</b>	<b>Liitteet</b>
ei-puollettu	0 kpl