

**Karala Saana viranomaisen**6.9.2021 17:26

Hei, hakekaa ikkunamuutoksille oma lupa. Tiedoksi, että keskustelu on pyynnöstä toimitettu Sinikka Jakobssonille. T. Saana

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**6.9.2021 15:46

Voidaanko ikkunoille/oville hakea lupaa yhdessä PILP luvan kanssa. Vai pitääkö hakea erillinen lupa?

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**1.9.2021 18:00

Ollaan kohteeseen rakentamassa poistoilman lämmöntalteenotto järjestelmää, jolle joudutaan hakemaan lupa. Voidaanko hakea samlla luvalla.

**Karala Saana viranomaisen**1.9.2021 17:21

Koska oven koko muuttuu, otetaan hanke luvalle. Liitteeksi tarvitaan suunnitelmat, myös rakenneleikkaus ikkuna- ja ovi-liittymästä. Hallituksen pöytäkirja, jossa päätetty hankkeeseen ryhtymisestä.

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**1.9.2021 13:21

Vanhassa kulkuaukko on n. 78,0 cm. Tulevassa n. 70,0 cm. = 65

**Karala Saana viranomaisen**1.9.2021 12:45

Hei, liitteessä puhutaan ovilehden muutoksesta. Ilmoittaisitteko kulkuaukon leveyden nykyisessä ovesa ja suunnitellussa.

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**1.9.2021 12:39

Viestini liitteenä oli kuvaliite.

**Karala Saana viranomaisen**1.9.2021 12:37

Hei, koska on ilmennyt epäselvyyttä, säilyykö ikkunoiden ja ovien koot, olisi hyvä, että liittäisitte tähän neuvontapyyntöön selvityksen asiasta. Selvitykseksi riittää kuva olemassa olevasta ja suunnitellusta tilanteesta mittoineen. Kiitos. Terveisin Saana

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**1.9.2021 12:14

Lähtökohta: Parvekeseinä on puurakenteinen, jossa ikkuna- ja ovikarmi muodostavat osan runkorakennetta. Vanhan ovikarmin saranapuolen karmipuu on yksi seinän runkopuu, johon ovi lehti on asennettu. Malli-ikkunan ja -oven on urakoitsija mitoittanut asennettavaksi vanhan karmin sisään, jolloin oviaukko on 9,0 cm:ä kapeampi. Eilen 31.8.2021 tehtiin yhteen asuntoon parvekeseinälle ikkunan ja parvekeoven malliasennus. Malliasennuksessa todettiin, että ikkunan ja parvekeoven välistä voidaan yksi pystypuu poistaa, jolloin ikkunaa saadaan 3,0 cm leveämmäksi ja samoin ovea 3,0 cm leveämmäksi. Jos tavoitellaan nykyistä ovikokoa, tarkoittaa se sitä, että parvekeseinä on purettava ja rakennettava uudelleen. Patteri pitää irrottaa, lämmitysverkosto on tyhjennettävä ja seinän rakentamisen jälkeen lämmitysverkosto on täytettävä ja tasapainotettava. Kustannusarvio on n. 7.000,00/parvekeseinä ja näitä on 40 kpl. Yksiöt kärsivät tästä, koska heillä ei ole parvekeovea ja yhdenvertaisuus periaate heidän osaltaan ei täyty.

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**1.9.2021 12:14

[Näytä liite](#)

**Saarinen Asko Juhani valtuutettu hankkeelle**11.8.2021 15:28